

No.	
-----	--

〇〇〇〇株式会社 御中

〇〇〇〇プロジェクト

環境騒音測定

結果報告書

2023 年 〇月

環境リサーチ株式会社

1. はじめに

「〇〇〇〇プロジェクト」において、遮音対策の検討に必要なデータを収集するために、計画段階における環境騒音の調査を行った。

2. 調査概要

(1) 調査場所

計画名称：〇〇〇〇プロジェクト

住所：東京都〇〇区××

図 1 調査場所

(2) 調査日時及び気象条件

測定年月日：2023 年 〇月 ×日（月）～ 2023 年 〇月 ×日（火）

気象条件：晴れのち曇

(3) 調査項目

①環境騒音：24 時間連続の環境騒音

- ・騒音レベル：A 特性等価音圧レベル (LA_{eq})
：A 特性最大音圧レベル (LA_{max})
：A 特性時間率音圧レベル (LA_5 、 LA_{10} 、 LA_{50} 、 LA_{90} 、 LA_{95})
- ・周波数特性 (Z 特性、1/1 オクターブバンド中心周波数、63Hz～4,000Hz)
：等価音圧レベル (L_{eq})

(4) 調査機関

環境リサーチ株式会社

計量証明事業所登録 音圧レベル : 第 918 号

振動加速度レベル : 第 976 号

住所 : 東京都八王子市小門町 104

連絡先 : 042-627-2810 (代表)

3. 測定及び解析詳細

(1) 測定位置

計画地における環境騒音の主な騒音源は南側にある〇〇通りと想定されたため、調査位置は計画地の南側とした。また、高さによる騒音の伝搬影響を確認するため、測定箇所は高さ方向別に4箇所とした。

測定には高所作業車を使用し、マイクロホンの高さはGL+7.0m、GL+14.0m、GL+21.0m、GL+29.0mとした。

図2に測定位置図を示す。

測定位置等の詳細を表1に示す。

：測定点

図2 測定位置図

表1 測定位置等詳細

測定点	項目			
	対象	測定時間	位置	設置方法
①	環境騒音	24 時間	GL+7.0m	高所作業車の作業台からおろしたロープに設置
②			GL+14.0m	
③			GL+21.0m	
④			GL+29.0m	高所作業車の作業台にボール設置

(2) 測定及び解析方法

測定方法及び解析方法は、JIS-Z-8731「環境騒音の表示・測定方法」に準拠した。

①環境騒音

測定点にマイクロホンを設置し、精密騒音計を介してデータレコーダに信号を連続して記録した。

後日、解析ソフトにて、A 特性時間率音圧レベル (LA_{eq}) 及び中心周波数 63Hz～4,000Hz の 1/1 オクターブバンド等価音圧レベル等を算出した。




図3 測定イメージ図

(3) 使用機器


測定に使用した機器を図4に示す。



(a) 全天候型防風スクリーン
(リオン株, WS-03S01)



(b) 精密騒音計（リオン株, NL-62）



(c) データレコーダ（リオン株, DA-21）

図4 使用機器

4. 調査結果

(1) 環境騒音

環境騒音の測定結果は、昼間（6時00分～22時00分の毎時10分、16データ）、夜間（22時00分～翌6時00分の毎時10分、8データ）のA特性等価音圧レベル（ LA_{eq} ）のエネルギー平均値を代表値とした。

測定結果について、各時間帯区分のA特性等価音圧レベル（ LA_{eq} ）及び1/1オクターブバンド等価音圧レベル（ L_{eq} ）を表2、A特性等価音圧レベル（ LA_{eq} ）及びA特性音圧レベルの時間波形を図5、図6、図8、図10及び図12、周波数特性グラフを図7、図9、図11及び図13にそれぞれ示す。

表2 各時間帯区分のA特性等価音圧レベル（ LA_{eq} ）及び1/1オクターブバンド等価音圧レベル（ L_{eq} ）

単位：dB

測定点	時間区分帯	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
① (GL+7.0m)	昼間	66.0	68.5	65.8	63.8	62.0	62.7	57.7	51.9
	夜間	63.0	64.3	61.0	59.6	58.5	59.8	55.0	49.2
	24時間	65.2	67.5	64.7	62.8	61.1	61.9	56.9	51.2
② (GL+14.0m)	昼間	66.1	68.7	65.8	63.8	62.4	62.7	57.7	51.7
	夜間	62.8	64.3	61.1	59.5	58.6	59.6	54.9	48.3
	24時間	65.2	67.7	64.7	62.7	61.4	61.9	56.9	50.8
③ (GL+21.0m)	昼間	65.7	68.4	65.2	63.3	61.9	62.3	57.4	51.3
	夜間	62.2	64.1	60.4	58.9	58.1	59.0	54.3	47.8
	24時間	64.8	67.4	64.1	62.2	61.0	61.4	56.6	50.4
④ (GL+29.0m)	昼間	65.6	68.1	65.2	63.1	61.8	62.2	57.4	50.6
	夜間	61.9	63.8	60.3	58.7	58.0	58.6	53.9	47.0
	24時間	64.6	67.1	64.1	62.1	60.9	61.3	56.5	49.7




図5 A特性等価音圧レベル（ LA_{eq} ）の時間波形
（測定点①・②・③・④の比較）






図6 A特性音圧レベル時間波形（測定点①）



(a) 昼間



(b) 夜間

図7 周波数特性分析結果（測定点①/ L_{eq} ）






図8 A特性音圧レベル時間波形（測定点②）



(a) 昼間



(b) 夜間

図9 周波数特性分析結果（測定点②/L_{eq}）






図 10 A 特性音圧レベル時間波形 (測定点③)



(a) 昼間



(b) 夜間

図 11 周波数特性分析結果 (測定点③/L_{eq})






図 12 A 特性音圧レベル時間波形 (測定点④)



(a) 昼間



(b) 夜間

図 13 周波数特性分析結果 (測定点④/L_{eq})

巻末資料

(1) 測定データ

①環境騒音

【測定点①】

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
11:00	Leq	66.7	69.7	66.2	64.4	62.7	63.2	58.4	52.7
	Lmax	77.8	82.1	79.1	78.1	75.5	73.9	69.7	72.8
	L5	70.9	74.5	71.2	68.4	66.8	67.7	62.7	57.1
	L10	70.0	72.8	68.9	66.7	65.8	66.7	61.9	55.8
	L50	64.9	67.6	64.0	62.1	60.9	61.5	56.8	49.9
	L90	60.2	64.2	61.1	58.4	57.0	56.2	50.9	44.3
	L95	59.2	63.3	60.3	57.7	55.9	55.1	50.1	43.5
12:00	Leq	67.2	70.7	67.6	66.2	63.6	63.5	58.6	52.2
	Lmax	80.5	83.7	86.2	85.8	77.1	75.0	69.8	65.5
	L5	71.2	75.4	71.5	70.2	67.6	67.7	62.7	56.8
	L10	70.1	73.7	69.5	67.8	65.9	66.9	61.9	55.6
	L50	66.0	68.5	64.4	63.1	61.8	62.5	57.7	50.4
	L90	59.9	63.8	60.5	58.5	57.1	56.1	50.6	43.2
	L95	59.2	62.9	59.8	57.7	56.4	55.2	49.7	42.2
13:00	Leq	66.4	69.2	66.1	65.7	61.8	63.5	57.4	50.6
	Lmax	84.3	80.7	85.3	86.5	75.3	83.9	71.9	67.3
	L5	70.2	73.7	70.4	68.4	65.6	67.3	62.0	55.7
	L10	69.3	72.3	68.1	66.2	64.7	66.3	60.9	53.9
	L50	64.5	67.3	63.1	61.5	60.3	61.3	55.7	48.5
	L90	59.2	63.3	59.8	57.8	56.2	55.1	49.6	42.2
	L95	58.4	62.6	59.0	57.2	55.6	54.3	48.8	41.3
14:00	Leq	65.8	68.5	65.8	63.0	62.1	62.5	57.4	50.8
	Lmax	76.6	80.4	80.5	77.9	74.2	73.1	68.8	65.6
	L5	69.8	73.6	70.5	66.6	66.0	66.8	61.8	55.3
	L10	68.9	71.7	68.7	65.6	64.8	65.9	60.8	53.8
	L50	64.2	66.3	63.6	61.7	60.8	60.8	55.7	48.4
	L90	60.2	63.3	60.3	58.4	57.2	56.2	51.0	43.3
	L95	59.6	62.6	59.6	57.8	56.8	55.6	50.2	42.6
15:00	Leq	65.7	67.9	65.2	63.5	62.0	62.3	57.5	50.9
	Lmax	78.3	81.4	80.3	80.8	76.4	71.2	73.4	67.6
	L5	69.6	72.3	69.9	66.5	65.3	66.6	61.6	55.3
	L10	68.6	70.7	67.6	65.5	64.3	65.5	60.6	54.0
	L50	64.6	66.1	62.9	61.6	60.5	61.2	56.1	48.4
	L90	59.6	62.9	59.9	58.1	56.8	55.8	50.2	42.1
	L95	58.9	62.2	59.2	57.5	56.2	55.0	49.5	41.3
16:00	Leq	66.2	68.6	64.3	62.9	62.0	63.2	57.8	51.1
	Lmax	77.3	85.9	80.0	75.3	74.8	74.0	69.3	66.0
	L5	70.2	73.0	68.2	67.0	66.0	67.3	62.0	55.9
	L10	69.2	71.3	66.4	65.6	64.7	66.4	61.0	54.2
	L50	64.8	66.2	62.3	61.4	60.3	61.8	56.4	48.5
	L90	59.7	62.2	59.2	57.7	56.5	56.0	50.5	43.0
	L95	59.2	61.3	58.6	57.2	56.1	55.5	49.9	42.1

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
17:00	Leq	66.0	67.8	65.8	63.7	61.8	62.8	57.6	51.4
	Lmax	76.7	81.7	86.4	81.6	72.8	71.1	68.8	75.0
	L5	71.0	72.9	70.2	68.8	66.6	67.9	62.7	56.1
	L10	69.7	71.0	67.8	66.3	65.2	66.8	61.3	54.0
	L50	64.2	65.3	62.2	61.0	60.1	61.1	55.8	47.8
	L90	59.3	61.6	59.4	57.4	56.5	55.6	49.9	42.5
	L95	58.9	60.9	58.8	56.8	56.0	55.0	49.3	41.5
18:00	Leq	66.2	67.8	65.4	64.3	62.7	62.7	57.2	53.7
	Lmax	80.0	84.4	83.3	82.2	82.3	73.6	69.5	62.6
	L5	70.3	72.4	68.9	67.5	65.9	67.2	61.7	56.6
	L10	69.0	70.8	66.7	65.3	64.2	66.1	60.8	55.6
	L50	64.4	65.7	62.1	60.9	59.9	60.8	55.7	53.0
	L90	60.7	62.1	59.4	58.0	56.8	56.1	50.3	51.2
	L95	60.1	61.3	58.9	57.5	56.2	55.4	49.7	50.6
19:00	Leq	64.9	66.4	65.8	63.2	60.5	61.4	56.0	53.5
	Lmax	74.8	80.7	80.9	78.3	71.9	69.4	66.7	63.0
	L5	68.7	71.3	71.9	68.0	64.6	65.6	60.2	56.3
	L10	67.8	69.6	69.5	65.1	63.0	64.8	59.3	55.3
	L50	63.7	64.0	61.7	60.0	59.1	59.9	54.5	52.9
	L90	58.6	60.7	58.4	56.1	54.4	53.3	47.7	51.0
	L95	58.0	59.9	57.6	55.2	53.7	52.7	46.8	50.3
20:00	Leq	65.5	66.7	64.4	62.7	61.1	62.3	57.0	53.0
	Lmax	77.5	82.6	82.0	76.1	73.1	73.9	71.1	68.6
	L5	69.5	71.2	68.0	67.4	65.0	66.7	61.1	55.9
	L10	68.5	69.6	66.2	65.0	63.9	65.7	59.9	54.7
	L50	64.1	64.4	62.4	60.4	59.4	60.9	55.4	51.8
	L90	58.6	60.5	59.0	56.0	54.7	53.9	48.1	48.9
	L95	57.5	59.6	58.3	55.3	53.8	52.8	47.2	47.9
21:00	Leq	64.0	66.0	65.4	59.8	59.1	60.8	56.2	50.9
	Lmax	79.9	81.4	88.2	69.4	72.7	75.1	76.2	67.5
	L5	68.1	70.2	65.9	63.9	63.2	65.4	59.9	53.6
	L10	66.8	68.2	64.1	62.6	61.9	64.2	58.0	52.5
	L50	62.3	63.3	59.7	58.8	58.0	59.1	53.5	49.7
	L90	56.9	59.4	57.0	54.5	53.3	52.5	46.2	46.2
	L95	55.7	58.5	56.5	53.7	52.5	50.9	45.0	45.0
22:00	Leq	63.8	64.2	61.7	60.7	59.4	60.9	55.4	49.6
	Lmax	72.9	77.6	79.2	76.8	73.9	70.2	69.2	64.1
	L5	68.4	69.0	64.8	64.4	63.7	65.7	60.3	54.1
	L10	67.6	67.4	63.5	63.1	62.7	64.9	59.4	52.7
	L50	61.8	62.2	59.2	58.5	57.2	58.8	53.0	47.5
	L90	56.0	58.2	56.2	54.0	52.6	52.0	45.7	43.8
	L95	54.8	57.4	55.5	53.2	51.7	50.5	44.5	42.8

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
23:00	Leq	62.9	64.3	61.2	59.9	58.5	59.9	54.6	48.4
	Lmax	73.5	75.9	76.4	71.1	70.1	69.3	66.8	62.5
	L5	67.4	69.6	65.6	64.5	62.8	64.7	59.2	52.9
	L10	66.2	67.8	63.8	62.7	61.8	63.6	58.2	51.1
	L50	61.2	62.0	58.8	58.1	57.0	58.0	52.5	46.3
	L90	56.4	58.1	56.1	54.9	53.4	52.4	46.9	42.5
	L95	55.7	57.2	55.5	54.2	52.8	51.4	45.6	41.6
0:00	Leq	62.9	64.7	60.0	59.3	58.2	60.1	54.9	48.0
	Lmax	73.5	79.0	71.8	70.6	71.7	69.6	65.1	62.2
	L5	66.9	69.5	64.3	63.2	62.0	64.3	58.9	52.3
	L10	66.1	67.8	62.5	61.7	61.1	63.4	58.1	50.9
	L50	61.7	62.3	58.4	57.9	56.8	58.9	53.7	46.4
	L90	56.0	58.3	55.5	53.8	52.1	52.4	47.4	40.7
	L95	54.8	57.3	54.8	53.1	51.2	51.0	46.2	39.8
1:00	Leq	63.2	63.7	59.7	58.5	57.6	59.8	56.0	51.8
	Lmax	74.9	79.0	74.7	72.0	66.7	72.6	72.5	63.9
	L5	67.5	68.3	63.9	62.1	61.7	64.1	60.4	56.8
	L10	66.4	66.7	62.2	60.9	60.8	63.1	59.1	55.1
	L50	62.0	61.5	57.4	57.3	56.4	58.6	54.4	50.1
	L90	56.4	57.2	54.4	53.5	51.6	52.6	48.8	44.0
	L95	55.2	56.1	53.8	52.6	50.4	51.1	47.2	43.0
2:00	Leq	62.7	65.2	59.0	59.5	58.0	59.7	54.7	48.5
	Lmax	74.6	84.0	72.3	77.8	71.7	71.3	67.8	63.5
	L5	67.2	69.7	62.9	62.6	62.2	64.7	59.2	53.5
	L10	66.2	67.4	61.4	61.1	61.0	63.5	58.1	51.3
	L50	60.9	61.6	57.3	56.8	55.9	57.9	53.0	45.7
	L90	55.4	56.6	54.5	53.0	51.2	51.7	47.3	40.6
	L95	53.8	55.6	53.8	52.1	49.9	49.7	45.7	39.2
3:00	Leq	61.9	62.9	63.7	58.6	57.0	58.3	54.3	49.1
	Lmax	76.5	77.1	87.3	76.2	72.8	70.7	71.1	68.1
	L5	67.0	68.2	64.4	62.8	62.0	63.8	59.2	52.9
	L10	65.2	65.9	61.9	60.6	60.0	62.2	57.6	51.2
	L50	58.9	59.9	56.7	55.4	54.1	55.5	51.1	44.5
	L90	53.9	56.2	53.8	52.1	49.9	50.2	45.6	39.3
	L95	52.9	55.3	53.1	51.2	49.0	49.0	44.4	38.3
4:00	Leq	62.4	62.6	59.7	59.6	58.9	59.2	54.2	47.5
	Lmax	71.1	75.9	71.5	72.6	74.4	69.2	64.8	61.2
	L5	67.3	67.2	64.5	64.7	63.9	64.3	58.8	52.2
	L10	66.1	65.9	63.0	63.0	61.9	63.1	57.8	50.5
	L50	60.6	60.8	57.8	57.1	56.2	57.0	52.4	45.2
	L90	53.6	56.4	54.0	52.3	50.0	49.4	45.1	39.1
	L95	52.3	55.4	53.3	51.1	49.0	47.8	43.7	38.1

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
5:00	Leq	63.6	65.7	61.1	60.4	59.8	60.0	55.8	49.1
	Lmax	75.9	78.8	73.9	75.2	75.6	71.8	71.3	65.5
	L5	68.3	71.3	65.3	65.1	64.2	64.5	60.5	53.8
	L10	66.5	69.2	63.8	63.2	62.2	63.2	58.8	52.2
	L50	61.9	62.5	59.5	58.4	57.6	58.4	54.1	47.0
	L90	56.3	57.4	55.6	54.3	52.5	52.3	48.1	41.7
	L95	54.7	56.3	54.7	53.4	51.3	50.7	46.2	40.3
6:00	Leq	65.9	67.6	65.3	63.6	62.6	62.1	57.6	51.2
	Lmax	81.1	78.8	81.3	78.8	81.4	75.8	72.0	66.2
	L5	70.2	72.6	69.6	68.5	67.5	66.4	61.9	56.2
	L10	69.0	71.1	67.5	66.2	65.2	65.3	60.8	54.6
	L50	64.3	65.5	61.7	60.7	59.9	60.8	56.0	49.2
	L90	58.8	60.6	57.8	56.2	55.0	55.0	50.2	42.9
	L95	57.3	59.5	56.8	54.6	53.4	53.8	49.1	41.4
7:00	Leq	65.9	69.3	68.1	64.6	62.0	62.2	57.7	51.4
	Lmax	74.7	80.1	82.6	77.2	71.8	71.6	71.1	64.7
	L5	70.1	73.7	72.6	69.6	66.4	66.3	62.0	56.2
	L10	69.0	72.5	71.2	67.8	64.9	65.4	60.9	55.1
	L50	64.6	67.9	65.4	62.2	60.5	60.8	56.4	49.6
	L90	60.5	62.7	60.1	58.3	56.6	56.3	51.6	44.9
	L95	59.2	61.2	58.9	57.0	55.7	55.4	50.8	43.2
8:00	Leq	66.0	68.5	64.6	63.0	61.8	62.7	58.1	51.8
	Lmax	78.2	80.4	77.8	76.0	73.2	70.3	71.7	73.6
	L5	70.5	73.5	68.9	67.5	66.0	67.5	62.7	57.1
	L10	69.6	71.8	67.4	65.9	65.0	66.4	61.7	55.5
	L50	64.4	66.4	62.7	61.4	60.4	60.8	56.0	49.0
	L90	59.3	62.6	59.7	57.5	56.1	55.5	50.3	42.2
	L95	58.6	61.6	59.0	56.9	55.5	54.8	49.4	41.5
9:00	Leq	66.0	69.2	65.2	63.0	62.0	62.8	57.9	51.1
	Lmax	75.2	82.0	81.0	75.2	72.9	71.5	70.6	63.9
	L5	70.6	73.6	69.4	67.3	66.3	67.6	62.4	55.7
	L10	69.4	71.7	67.5	66.1	65.0	66.5	61.5	54.5
	L50	64.4	67.5	62.8	61.5	60.5	61.1	55.9	48.6
	L90	60.2	63.9	60.1	58.3	57.2	56.5	51.1	43.4
	L95	59.4	63.1	59.5	57.7	56.5	55.6	50.3	42.6
10:00	Leq	66.9	69.4	64.9	63.7	62.8	63.7	59.0	52.4
	Lmax	76.3	81.6	79.5	72.3	72.1	74.1	70.4	66.4
	L5	71.0	73.5	68.8	67.5	66.4	68.1	63.2	56.7
	L10	70.1	72.3	67.6	66.6	65.7	67.2	62.2	55.5
	L50	65.6	67.9	63.7	62.5	61.5	62.1	57.3	50.4
	L90	61.6	64.7	60.5	59.4	58.5	57.8	53.0	46.0
	L95	61.1	64.0	59.9	58.9	58.0	57.2	52.4	45.4

【測定点②】

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
11:00	Leq	66.7	70.2	66.3	64.5	62.9	63.3	58.5	52.2
	Lmax	77.2	82.5	78.4	77.5	75.4	73.3	69.9	74.8
	L5	70.7	74.9	71.4	68.5	66.8	67.6	62.6	56.2
	L10	70.0	73.1	69.0	66.9	65.9	66.5	61.7	55.0
	L50	65.2	68.3	64.2	62.4	61.4	61.8	57.1	49.6
	L90	61.0	65.3	61.2	59.1	57.7	57.1	51.9	44.4
	L95	60.0	64.6	60.4	58.4	56.6	56.1	51.2	43.7
12:00	Leq	67.1	70.3	67.5	65.7	64.1	63.5	58.5	51.6
	Lmax	79.6	83.4	84.4	83.6	81.1	73.0	68.2	62.8
	L5	71.1	74.8	71.8	70.3	67.8	67.5	62.5	56.2
	L10	69.9	73.2	69.5	67.6	66.0	66.6	61.7	54.9
	L50	66.0	68.4	64.8	63.1	62.1	62.7	57.7	50.1
	L90	60.7	64.4	61.2	58.9	57.7	57.1	51.5	43.7
	L95	60.0	63.5	60.4	58.2	57.0	56.2	50.6	42.9
13:00	Leq	66.2	70.1	66.1	65.3	62.3	63.1	57.3	50.0
	Lmax	81.8	81.2	81.7	84.1	77.0	80.6	70.0	64.7
	L5	69.9	74.8	70.5	68.8	65.8	66.8	61.5	54.8
	L10	69.1	74.0	68.7	66.2	64.9	66.0	60.7	53.2
	L50	64.7	67.7	63.7	61.9	60.6	61.5	56.0	48.0
	L90	60.1	64.2	60.5	58.6	57.0	56.2	50.7	42.5
	L95	59.5	63.5	59.9	58.0	56.3	55.5	50.0	41.7
14:00	Leq	65.8	68.7	65.9	63.1	62.3	62.5	57.3	50.2
	Lmax	75.7	80.9	79.1	75.3	73.3	72.0	68.4	63.5
	L5	69.6	73.2	70.6	66.6	65.8	66.5	61.4	54.6
	L10	68.7	71.6	68.9	65.5	64.8	65.7	60.5	53.3
	L50	64.5	66.9	63.9	62.0	61.2	61.3	55.7	48.2
	L90	60.7	64.1	61.1	58.9	57.8	56.9	51.5	43.9
	L95	60.2	63.4	60.6	58.3	57.3	56.3	50.9	43.2
15:00	Leq	65.7	68.3	65.5	63.3	62.0	62.3	57.4	50.2
	Lmax	76.8	80.1	78.7	78.6	74.6	72.1	70.3	65.7
	L5	69.4	72.3	70.2	66.6	65.3	66.1	61.3	54.6
	L10	68.4	71.1	68.1	65.4	64.4	65.3	60.3	53.3
	L50	64.8	66.8	63.4	61.7	61.0	61.3	56.0	48.0
	L90	60.4	63.8	60.7	58.6	57.4	56.8	51.0	42.8
	L95	59.9	63.1	60.1	58.1	56.9	56.1	50.5	42.2
16:00	Leq	66.1	68.8	64.6	62.9	62.1	63.1	57.6	50.2
	Lmax	76.4	85.0	79.4	74.4	74.8	72.6	68.9	62.3
	L5	70.0	73.0	68.3	66.6	66.0	67.0	61.8	54.8
	L10	69.0	71.5	66.6	65.6	64.8	66.1	60.6	53.3
	L50	64.7	66.9	62.7	61.7	60.6	61.8	56.2	48.1
	L90	60.5	63.2	59.9	58.4	57.2	57.0	51.5	43.5
	L95	60.0	62.3	59.4	57.9	56.7	56.4	50.7	42.6

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
17:00	Leq	66.0	67.8	65.6	63.6	62.1	62.8	57.5	51.9
	Lmax	80.5	81.6	84.3	80.0	72.2	72.0	68.1	78.9
	L5	70.5	72.3	69.9	68.1	66.5	67.5	62.2	55.5
	L10	69.5	70.8	67.9	65.9	65.4	66.5	61.0	53.9
	L50	64.4	65.9	62.6	61.2	60.5	61.3	55.9	47.8
	L90	60.2	62.6	60.0	58.0	57.2	56.7	50.9	43.1
	L95	59.8	61.9	59.4	57.4	56.7	56.2	50.3	42.3
18:00	Leq	66.2	68.0	65.8	64.6	63.2	62.6	56.9	53.7
	Lmax	79.6	85.5	84.4	82.4	81.5	74.1	66.8	62.0
	L5	70.2	72.1	69.3	68.2	66.1	66.7	61.1	56.0
	L10	68.7	70.6	66.9	65.4	64.4	65.8	60.2	55.3
	L50	64.8	66.3	62.5	61.1	60.4	61.2	55.8	53.3
	L90	61.4	62.9	60.0	58.5	57.4	57.0	51.3	51.4
	L95	60.9	62.1	59.5	57.9	56.9	56.4	50.6	50.9
19:00	Leq	65.0	66.8	66.1	63.4	60.9	61.4	55.9	53.8
	Lmax	75.7	79.0	80.6	79.8	72.8	71.1	66.2	61.9
	L5	68.6	71.5	72.4	67.9	64.9	65.4	60.2	56.2
	L10	67.5	70.1	69.9	65.2	63.1	64.5	58.9	55.4
	L50	63.8	64.9	62.1	60.2	59.5	59.9	54.3	53.4
	L90	59.6	61.6	59.0	56.7	55.4	54.6	48.8	51.2
	L95	59.1	60.9	58.2	56.0	54.6	53.9	47.8	50.6
20:00	Leq	65.3	67.1	64.7	62.4	61.4	62.1	56.7	52.6
	Lmax	76.1	82.3	81.2	75.0	73.0	72.4	69.6	67.6
	L5	69.1	71.8	68.4	67.2	65.2	66.3	60.6	55.2
	L10	68.3	70.0	66.8	65.0	64.1	65.6	59.4	54.5
	L50	64.3	64.7	62.9	60.7	59.9	61.0	55.4	51.8
	L90	59.4	61.3	59.7	56.8	55.6	55.0	48.9	49.1
	L95	58.5	60.5	58.9	56.2	54.8	53.8	48.0	48.3
21:00	Leq	64.0	65.9	64.6	60.0	59.4	60.7	56.1	51.0
	Lmax	78.7	79.9	87.5	71.1	72.8	74.9	74.7	67.7
	L5	67.7	70.1	66.0	63.6	63.1	64.9	59.2	53.7
	L10	66.5	68.7	64.2	62.6	62.0	63.8	57.8	52.8
	L50	62.7	63.8	60.3	59.1	58.5	59.3	53.5	49.9
	L90	57.9	60.3	57.7	55.2	54.1	53.5	47.3	46.0
	L95	56.6	59.5	57.1	54.5	53.2	51.9	46.0	44.9
22:00	Leq	63.6	64.4	61.8	60.8	59.7	60.7	55.0	49.0
	Lmax	73.7	76.7	77.1	75.3	74.3	70.8	66.7	60.4
	L5	67.9	69.0	64.9	64.4	63.7	65.2	59.6	53.3
	L10	67.3	67.5	63.7	63.1	62.7	64.5	58.8	52.2
	L50	61.8	62.7	59.8	58.7	57.6	58.8	53.0	47.4
	L90	56.9	59.1	57.0	54.8	53.4	53.1	46.8	43.9
	L95	55.8	58.3	56.4	54.0	52.7	51.4	45.5	43.1

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
23:00	Leq	62.8	64.7	61.4	59.9	58.7	59.8	54.4	47.7
	Lmax	72.6	78.0	75.1	69.7	69.5	69.0	65.7	60.4
	L5	66.9	69.8	65.8	64.2	62.7	64.2	58.8	51.9
	L10	66.0	68.0	64.0	62.7	61.7	63.3	57.7	50.3
	L50	61.3	62.5	59.2	58.4	57.4	58.1	52.6	46.2
	L90	56.9	58.7	56.7	55.3	53.9	53.0	47.1	42.6
	L95	56.1	58.0	56.1	54.6	53.1	51.9	46.2	41.5
0:00	Leq	62.7	64.4	60.0	59.4	58.3	59.8	54.6	47.0
	Lmax	71.2	80.4	70.7	70.3	68.6	68.0	63.0	58.6
	L5	66.4	68.8	64.2	63.3	61.9	63.9	58.4	51.2
	L10	65.8	67.3	62.7	61.7	61.1	63.1	57.7	49.9
	L50	61.8	62.6	58.6	58.0	57.2	58.8	53.6	45.7
	L90	56.3	58.8	56.0	54.4	52.5	52.6	47.7	41.0
	L95	55.2	57.8	55.4	53.7	51.7	51.4	46.5	39.9
1:00	Leq	63.0	63.7	59.8	58.3	57.6	59.7	55.8	50.6
	Lmax	75.5	77.0	73.8	69.0	65.3	68.9	74.1	61.0
	L5	67.0	68.6	64.2	61.8	61.5	63.8	59.9	55.3
	L10	66.1	66.8	62.3	60.7	60.6	62.9	58.8	54.0
	L50	61.9	61.7	57.7	57.4	56.7	58.6	54.3	49.2
	L90	56.9	57.7	54.9	53.9	52.3	53.1	49.3	43.8
	L95	56.1	56.6	54.4	53.1	51.3	52.0	48.0	42.6
2:00	Leq	62.4	65.0	59.2	59.5	57.9	59.4	54.3	47.4
	Lmax	72.9	84.1	74.1	77.5	70.3	69.7	65.6	60.6
	L5	66.6	69.2	63.0	62.6	62.1	64.0	58.6	52.5
	L10	65.6	67.2	61.4	61.0	60.7	62.9	57.6	50.2
	L50	60.8	61.8	57.6	57.0	56.0	57.7	52.9	45.2
	L90	55.9	57.2	54.9	53.5	51.8	52.1	47.8	40.9
	L95	54.4	56.2	54.2	52.7	50.5	50.3	46.2	39.6
3:00	Leq	61.5	62.9	64.0	58.0	57.0	58.1	53.8	47.6
	Lmax	75.2	78.3	87.1	73.2	71.1	70.2	69.3	63.3
	L5	66.7	67.9	64.0	62.5	62.0	63.5	58.8	52.0
	L10	64.9	65.8	61.9	60.6	59.7	62.0	57.3	50.5
	L50	59.1	60.1	56.8	55.7	54.4	55.7	51.3	44.1
	L90	54.7	56.6	54.1	52.5	50.7	51.0	46.5	39.8
	L95	53.6	55.8	53.6	51.7	49.7	49.7	45.2	38.7
4:00	Leq	62.3	62.7	59.6	59.3	59.0	59.1	53.9	46.7
	Lmax	72.5	76.2	73.2	71.9	75.9	67.3	61.9	57.1
	L5	66.9	66.9	64.0	64.2	63.5	64.0	58.4	51.6
	L10	65.7	65.6	62.6	62.5	61.8	62.9	57.3	49.9
	L50	60.7	61.1	57.9	57.2	56.4	57.4	52.6	45.0
	L90	54.0	56.9	54.6	52.6	50.5	49.9	45.6	39.2
	L95	52.8	56.0	53.9	51.8	49.6	48.4	44.2	38.4

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
5:00	Leq	63.8	65.7	61.2	60.3	60.0	60.1	56.5	48.8
	Lmax	77.7	80.0	74.2	73.1	76.5	72.6	76.6	66.0
	L5	68.2	71.0	65.4	64.9	64.1	64.3	60.8	53.5
	L10	66.6	69.1	64.0	62.9	62.3	63.2	58.8	51.9
	L50	62.1	62.8	59.7	58.7	57.9	58.6	54.2	46.7
	L90	56.8	58.0	56.2	54.9	53.0	52.9	48.6	41.4
	L95	55.4	57.0	55.4	54.0	51.7	51.3	47.0	39.8
6:00	Leq	66.1	67.4	64.7	63.2	62.8	62.4	58.1	51.2
	Lmax	78.7	78.1	80.0	78.0	79.4	73.2	73.2	63.5
	L5	70.4	72.0	69.4	68.4	67.6	66.5	62.1	55.9
	L10	69.1	70.7	67.6	66.1	65.5	65.6	61.1	54.5
	L50	64.6	65.7	61.9	60.9	60.5	61.2	56.4	49.2
	L90	59.7	61.1	58.2	56.6	56.0	56.1	51.2	43.6
	L95	58.3	60.1	57.2	55.0	54.3	54.7	49.7	41.6
7:00	Leq	66.3	69.3	68.2	64.8	62.6	62.6	58.1	51.6
	Lmax	75.8	79.6	81.6	76.4	74.0	72.1	70.2	63.8
	L5	70.2	73.7	72.9	69.9	66.6	66.4	62.1	56.3
	L10	69.2	72.4	71.2	67.9	65.2	65.5	61.1	55.0
	L50	65.2	67.9	65.5	62.4	61.2	61.5	56.9	50.1
	L90	61.7	63.3	60.7	58.9	57.6	57.6	53.3	45.8
	L95	60.5	62.0	59.7	57.8	56.8	56.7	52.3	44.2
8:00	Leq	66.3	68.6	64.8	63.1	62.4	62.9	58.3	51.6
	Lmax	77.7	80.1	77.9	72.4	77.2	70.3	70.4	73.4
	L5	70.6	73.2	69.0	67.6	66.5	67.2	62.9	57.1
	L10	69.6	71.7	67.6	66.0	65.5	66.5	61.8	55.3
	L50	64.8	66.6	63.2	61.8	60.9	61.4	56.3	49.2
	L90	60.3	63.1	60.3	58.2	56.8	56.8	51.5	43.1
	L95	59.6	62.2	59.7	57.5	56.2	56.1	50.7	42.2
9:00	Leq	66.2	69.6	65.5	63.4	62.4	62.9	57.9	50.9
	Lmax	75.0	83.0	80.8	74.5	73.8	70.9	67.2	62.3
	L5	70.4	73.6	69.4	67.5	66.6	67.3	62.2	55.2
	L10	69.4	72.0	67.8	66.2	65.2	66.3	61.4	54.1
	L50	64.8	67.8	63.3	61.9	61.1	61.5	56.3	49.0
	L90	61.3	64.4	60.8	59.0	58.0	57.5	52.2	44.2
	L95	60.4	63.6	60.2	58.4	57.3	56.7	51.5	43.4
10:00	Leq	67.0	69.4	65.2	64.0	63.1	63.7	59.2	52.3
	Lmax	77.1	81.0	78.0	72.3	71.1	73.6	73.7	67.9
	L5	70.7	73.4	68.9	67.7	66.6	67.7	63.0	56.7
	L10	70.1	72.0	67.9	66.7	65.8	67.0	62.0	55.1
	L50	65.9	68.0	64.0	62.8	61.9	62.4	57.7	50.5
	L90	62.3	65.1	61.0	59.7	58.9	58.6	53.8	46.6
	L95	61.8	64.3	60.4	59.1	58.3	58.1	53.4	46.1

【測定点③】

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
11:00	Leq	66.3	69.9	65.8	63.9	62.4	62.9	58.2	51.7
	Lmax	77.8	81.7	77.1	76.3	77.1	71.6	72.6	70.2
	L5	70.0	74.4	70.5	67.7	66.0	66.8	62.1	55.4
	L10	69.3	72.6	68.3	66.2	65.2	66.0	61.2	54.4
	L50	65.1	68.3	63.9	62.1	61.2	61.7	56.9	49.5
	L90	61.4	65.3	61.3	59.1	57.9	57.6	52.7	45.1
	L95	60.6	64.5	60.6	58.3	57.1	56.8	52.1	44.5
12:00	Leq	66.6	70.1	66.7	65.0	63.6	63.0	58.1	51.3
	Lmax	79.4	82.1	83.0	82.1	80.9	71.9	65.7	61.3
	L5	70.4	74.6	70.6	69.5	67.1	66.7	61.9	55.6
	L10	69.1	73.0	68.7	66.9	65.3	65.8	61.0	54.4
	L50	65.7	68.4	64.5	62.8	61.8	62.3	57.5	50.1
	L90	61.2	64.8	61.3	59.3	58.0	57.6	52.2	44.5
	L95	60.5	63.9	60.7	58.6	57.2	56.8	51.6	43.8
13:00	Leq	65.8	69.5	65.3	64.7	61.8	62.7	57.0	49.7
	Lmax	80.2	80.6	80.5	83.6	75.0	79.5	67.0	63.3
	L5	69.2	73.8	69.6	67.5	65.1	66.0	61.0	54.3
	L10	68.4	72.8	67.9	65.4	64.2	65.3	60.1	52.9
	L50	64.5	67.7	63.5	61.5	60.5	61.2	55.9	48.0
	L90	60.6	64.5	60.7	58.7	57.1	56.8	51.6	43.5
	L95	59.9	63.8	60.1	58.1	56.6	56.1	50.9	42.8
14:00	Leq	65.4	68.6	65.5	62.9	61.9	62.0	56.9	49.9
	Lmax	75.0	79.2	77.3	74.8	72.1	71.7	66.9	63.3
	L5	68.9	73.1	70.0	66.2	65.1	65.8	60.7	54.1
	L10	68.0	71.5	68.5	65.1	64.2	65.0	59.9	52.8
	L50	64.5	67.0	63.8	61.8	61.0	61.1	55.6	48.3
	L90	61.1	64.3	61.2	59.2	57.9	57.3	52.2	44.6
	L95	60.6	63.7	60.6	58.6	57.4	56.7	51.6	44.0
15:00	Leq	65.3	68.1	65.0	62.7	61.6	61.9	57.1	50.0
	Lmax	75.6	80.4	77.4	75.6	73.9	71.5	69.6	64.9
	L5	68.6	72.1	69.1	65.9	64.6	65.5	60.7	54.2
	L10	67.9	70.7	67.3	64.8	63.8	64.6	59.9	53.0
	L50	64.4	66.7	63.3	61.5	60.6	61.0	55.8	48.0
	L90	61.0	63.9	60.8	58.8	57.7	57.4	52.1	44.0
	L95	60.4	63.2	60.4	58.3	57.2	56.7	51.5	43.5
16:00	Leq	65.6	68.7	64.3	62.4	61.6	62.5	57.3	49.9
	Lmax	74.6	84.8	77.7	71.8	72.9	71.3	70.9	67.6
	L5	69.2	72.8	67.9	65.7	65.2	66.2	61.1	54.3
	L10	68.3	71.3	66.4	64.9	64.1	65.4	60.1	53.0
	L50	64.4	66.8	62.8	61.4	60.3	61.4	56.1	48.1
	L90	60.9	63.3	60.3	58.6	57.3	57.4	52.1	44.0
	L95	60.4	62.6	59.8	58.1	56.9	56.9	51.5	43.3

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
17:00	Leq	65.5	67.6	64.9	63.0	61.7	62.2	57.1	51.4
	Lmax	80.0	79.8	82.4	79.3	72.3	70.7	66.0	78.5
	L5	69.7	71.9	69.3	67.2	65.8	66.7	61.4	54.6
	L10	68.8	70.5	67.3	65.5	64.6	65.7	60.3	53.3
	L50	64.1	66.0	62.6	60.9	60.3	60.9	55.7	47.8
	L90	60.8	62.8	60.2	58.2	57.4	57.3	51.8	43.9
	L95	60.3	62.2	59.7	57.7	56.9	56.7	51.3	43.3
18:00	Leq	65.8	68.0	65.8	64.2	62.5	62.1	56.8	52.6
	Lmax	78.4	83.9	85.1	81.1	79.9	71.8	70.2	70.7
	L5	69.5	71.9	68.8	67.8	65.4	66.0	60.4	54.8
	L10	68.1	70.5	66.6	65.1	63.9	65.0	59.5	54.0
	L50	64.5	66.4	62.6	61.0	60.3	61.1	55.9	51.9
	L90	61.5	63.1	60.4	58.6	57.7	57.5	52.1	50.2
	L95	61.0	62.4	59.9	58.1	57.2	57.0	51.4	49.8
19:00	Leq	64.6	66.6	65.6	63.0	60.7	61.0	55.6	52.6
	Lmax	74.7	77.6	79.8	79.8	73.1	69.6	64.5	60.8
	L5	68.3	71.2	71.6	67.7	64.6	65.0	59.8	55.1
	L10	66.9	69.8	69.3	65.1	62.7	64.0	58.4	54.4
	L50	63.4	64.9	62.2	60.0	59.3	59.6	54.4	52.1
	L90	59.8	61.7	59.2	56.9	55.6	55.3	49.9	50.4
	L95	59.2	61.0	58.5	56.3	55.0	54.5	48.9	49.9
20:00	Leq	64.8	66.9	64.4	62.0	60.8	61.7	56.2	51.9
	Lmax	75.2	80.0	82.8	75.9	71.9	71.8	68.2	64.4
	L5	68.5	71.4	67.8	66.3	64.5	65.7	60.1	54.6
	L10	67.6	69.8	66.5	64.5	63.4	64.8	58.9	53.8
	L50	64.0	64.9	62.7	60.5	59.7	60.6	55.3	51.2
	L90	59.7	61.6	59.9	57.0	55.9	55.5	49.8	48.7
	L95	59.1	60.7	59.2	56.4	55.2	54.6	49.0	48.0
21:00	Leq	63.4	65.7	62.9	59.6	59.1	60.1	55.8	50.4
	Lmax	78.0	80.2	82.2	70.1	70.9	72.8	74.1	68.6
	L5	66.8	69.8	65.6	63.1	62.4	63.8	58.5	52.5
	L10	65.7	68.3	63.8	62.1	61.4	62.8	57.1	51.6
	L50	62.4	63.9	60.2	59.0	58.4	59.1	53.5	49.0
	L90	58.2	60.6	58.0	55.5	54.6	54.1	48.3	46.1
	L95	56.8	59.9	57.5	54.8	53.6	52.5	47.0	44.7
22:00	Leq	63.0	64.3	61.3	60.1	59.1	60.0	54.4	48.4
	Lmax	72.8	75.6	78.2	74.6	74.7	69.8	68.6	59.6
	L5	67.1	68.8	64.3	63.6	63.0	64.3	58.9	52.3
	L10	66.5	67.3	63.2	62.3	62.1	63.7	58.0	51.4
	L50	61.3	62.7	59.7	58.3	57.4	58.1	52.3	47.1
	L90	57.2	59.3	57.1	54.8	53.7	53.3	47.5	44.0
	L95	56.2	58.6	56.5	54.1	53.0	52.0	46.2	43.4

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
23:00	Leq	62.2	64.6	60.9	59.3	58.2	59.1	53.7	47.1
	Lmax	70.7	77.1	74.0	70.2	68.3	67.6	63.5	58.7
	L5	66.1	69.5	65.0	63.5	61.9	63.2	57.9	51.1
	L10	65.2	67.9	63.3	62.0	61.0	62.4	56.9	49.8
	L50	60.8	62.4	59.0	57.9	57.0	57.6	52.1	45.7
	L90	57.1	58.9	56.7	55.2	53.9	53.2	47.5	43.1
	L95	56.2	58.1	56.2	54.6	53.2	52.1	46.5	42.2
0:00	Leq	62.0	64.1	59.5	58.7	57.7	59.1	53.9	46.4
	Lmax	69.1	78.3	69.5	69.3	66.8	65.7	60.5	56.8
	L5	65.7	68.4	63.6	62.5	61.3	63.0	57.7	50.4
	L10	65.0	67.1	61.9	60.9	60.4	62.2	57.0	49.3
	L50	61.2	62.6	58.3	57.5	56.7	58.2	53.1	45.3
	L90	56.1	58.9	55.8	54.2	52.3	52.4	47.8	41.0
	L95	55.3	58.0	55.2	53.6	51.6	51.4	46.7	39.9
1:00	Leq	62.3	63.5	59.3	57.7	57.0	59.0	55.3	49.9
	Lmax	73.9	77.2	72.7	67.9	70.2	67.2	72.3	62.0
	L5	66.3	68.4	63.6	61.1	60.7	63.0	59.2	54.6
	L10	65.3	66.5	61.7	60.1	59.9	62.2	58.1	53.2
	L50	61.3	61.6	57.4	56.8	56.0	57.9	53.8	48.6
	L90	57.3	57.6	54.8	53.8	52.3	53.5	49.6	43.8
	L95	56.2	56.5	54.2	53.1	51.3	52.5	48.5	42.4
2:00	Leq	61.7	64.8	58.7	58.8	57.2	58.6	53.8	47.2
	Lmax	70.8	83.7	71.2	76.8	68.4	67.4	62.7	58.2
	L5	65.8	69.1	62.3	62.0	61.3	63.1	57.9	51.5
	L10	64.7	67.1	60.6	60.2	59.9	61.9	56.9	50.2
	L50	60.4	61.5	57.5	56.5	55.5	57.2	52.8	45.9
	L90	56.2	57.0	54.8	53.5	51.8	52.3	48.3	41.4
	L95	54.8	56.1	54.2	52.6	50.7	50.8	47.2	40.0
3:00	Leq	60.9	62.8	62.4	57.7	56.5	57.5	53.2	46.9
	Lmax	73.6	76.5	84.7	73.5	71.1	71.3	66.6	61.0
	L5	66.0	68.1	63.6	61.8	61.3	62.8	58.3	51.6
	L10	64.2	65.9	61.5	60.0	59.1	61.2	56.6	49.8
	L50	58.9	60.1	56.8	55.5	54.1	55.5	51.0	44.1
	L90	54.9	56.6	54.3	52.5	50.7	51.2	46.9	40.3
	L95	54.1	55.8	53.8	51.9	49.9	50.2	46.1	39.1
4:00	Leq	61.8	62.3	59.1	58.8	58.8	58.4	53.5	46.7
	Lmax	76.1	75.3	70.2	69.3	79.8	66.8	62.6	64.2
	L5	66.0	66.4	63.2	63.5	62.7	63.0	57.6	51.5
	L10	64.9	65.2	62.0	62.0	61.0	61.9	56.7	49.7
	L50	60.3	61.0	57.8	56.7	55.9	56.9	52.4	44.9
	L90	54.3	56.9	54.6	52.6	50.5	50.3	46.1	39.4
	L95	52.9	56.0	53.9	51.6	49.6	48.8	44.6	38.4

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
5:00	Leq	63.2	65.3	60.6	59.6	59.3	59.6	55.9	48.7
	Lmax	75.7	76.7	72.9	70.0	74.8	71.6	74.5	68.8
	L5	67.6	70.7	64.8	64.0	63.6	63.9	60.1	53.8
	L10	66.1	68.8	63.4	62.2	61.8	62.7	58.4	52.1
	L50	61.7	62.7	59.1	58.1	57.5	58.3	53.8	46.5
	L90	56.9	58.1	55.8	54.5	52.9	52.9	48.6	41.1
	L95	55.3	57.1	55.0	53.8	51.7	51.5	47.0	39.7
6:00	Leq	65.8	66.9	63.9	62.5	62.4	62.2	57.9	51.6
	Lmax	76.7	76.9	79.4	76.0	77.3	73.1	72.8	64.1
	L5	70.0	71.4	68.7	67.3	67.0	66.1	61.9	56.7
	L10	68.7	70.3	66.8	65.4	65.1	65.2	60.7	54.6
	L50	64.4	65.5	61.6	60.6	60.1	61.0	56.3	49.3
	L90	60.3	61.3	58.1	56.7	56.2	56.8	52.0	44.4
	L95	59.0	60.4	57.2	55.5	54.8	55.5	50.6	42.3
7:00	Leq	66.1	68.9	67.3	64.5	62.2	62.4	58.1	51.8
	Lmax	76.4	78.4	80.2	76.9	74.5	72.3	70.4	61.9
	L5	69.6	73.0	72.3	69.2	66.1	65.9	61.7	56.3
	L10	68.8	72.0	70.1	67.3	64.7	65.0	60.6	54.9
	L50	65.1	67.7	65.1	62.2	60.9	61.3	56.9	50.3
	L90	62.1	63.5	60.6	59.0	57.9	58.2	53.9	46.3
	L95	61.1	62.5	59.8	57.9	57.2	57.2	53.1	45.1
8:00	Leq	66.0	68.4	64.3	62.7	62.0	62.6	58.2	51.8
	Lmax	79.2	78.9	77.4	72.6	72.3	69.8	70.0	74.7
	L5	70.1	72.8	68.1	67.0	66.1	66.7	62.6	57.0
	L10	69.2	71.4	66.7	65.6	65.1	65.9	61.5	55.5
	L50	64.6	66.7	62.9	61.5	60.6	61.2	56.5	49.3
	L90	60.9	63.3	60.5	58.3	57.1	57.5	52.5	44.2
	L95	60.4	62.5	59.9	57.7	56.4	56.9	51.8	43.5
9:00	Leq	65.8	69.1	65.0	63.1	62.1	62.5	57.7	50.8
	Lmax	73.8	82.8	80.4	73.0	72.5	69.6	65.7	59.9
	L5	69.7	73.2	68.9	67.1	65.9	66.5	61.6	55.0
	L10	68.7	71.6	67.0	65.9	64.5	65.6	60.9	54.1
	L50	64.6	67.5	63.1	61.7	60.9	61.4	56.4	49.3
	L90	61.6	64.5	60.8	59.2	58.2	58.0	53.0	45.1
	L95	61.0	63.8	60.3	58.7	57.6	57.4	52.3	44.5
10:00	Leq	66.7	68.8	64.7	63.5	62.5	63.3	59.0	52.0
	Lmax	77.6	80.9	75.0	72.5	70.2	75.8	74.7	66.2
	L5	70.1	72.8	68.3	67.1	65.9	67.0	62.5	56.1
	L10	69.4	71.6	67.2	66.0	65.1	66.4	61.6	54.8
	L50	65.7	67.4	63.8	62.6	61.6	62.2	57.6	50.3
	L90	62.4	64.1	61.0	59.6	58.7	58.8	54.1	46.5
	L95	61.9	63.4	60.5	59.0	58.2	58.4	53.6	46.0

【測定点④】

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
11:00	Leq	66.2	69.5	65.7	63.7	62.4	62.9	58.2	50.8
	Lmax	77.6	81.3	76.6	76.2	76.5	72.8	71.9	69.0
	L5	69.6	73.9	69.8	67.3	65.7	66.3	61.7	54.4
	L10	68.9	72.2	68.1	66.0	65.0	65.4	60.8	53.2
	L50	65.3	68.0	64.2	62.2	61.5	61.9	57.4	49.6
	L90	62.4	65.0	61.7	59.8	58.7	58.8	53.9	46.1
	L95	61.6	64.3	61.1	59.1	58.0	57.9	53.2	45.3
12:00	Leq	66.3	69.7	66.4	64.7	63.0	62.8	57.9	50.5
	Lmax	76.5	80.4	81.1	82.9	76.7	70.0	65.3	58.6
	L5	69.6	74.0	70.5	69.0	66.5	66.0	61.2	54.3
	L10	68.6	72.5	68.6	66.5	65.0	65.3	60.5	53.1
	L50	65.6	68.3	64.7	62.9	61.8	62.3	57.4	49.5
	L90	62.2	64.8	61.8	60.0	58.6	58.7	53.5	45.5
	L95	61.6	63.9	61.2	59.3	58.0	58.1	52.8	44.8
13:00	Leq	65.6	68.4	65.4	64.4	61.6	62.4	57.0	49.1
	Lmax	78.1	78.9	78.5	82.9	73.0	77.4	66.3	66.3
	L5	68.6	72.5	69.3	67.2	64.8	65.4	60.4	53.0
	L10	67.9	71.1	67.7	65.3	63.9	64.8	59.6	51.8
	L50	64.8	67.2	63.8	61.8	60.7	61.5	56.3	47.8
	L90	61.6	64.3	61.1	59.5	57.9	57.9	52.9	44.6
	L95	60.8	63.6	60.5	59.0	57.2	57.0	52.3	44.0
14:00	Leq	65.4	68.4	65.8	62.9	62.0	62.1	57.1	49.3
	Lmax	72.9	79.0	79.7	72.9	72.1	69.3	65.3	59.1
	L5	68.4	72.8	69.8	66.0	64.9	65.2	60.2	53.0
	L10	67.7	71.2	68.5	65.0	64.1	64.5	59.5	51.7
	L50	64.9	67.0	64.2	62.2	61.3	61.5	56.4	48.3
	L90	61.9	64.5	61.7	59.9	58.7	58.1	53.3	45.5
	L95	61.4	63.9	61.2	59.4	58.2	57.5	52.7	45.0
15:00	Leq	65.3	68.0	65.0	62.6	61.6	61.9	57.2	49.6
	Lmax	75.0	81.2	77.1	73.8	73.2	70.3	69.9	63.8
	L5	68.2	71.6	68.9	65.3	64.3	65.0	60.4	53.2
	L10	67.4	70.4	67.4	64.3	63.5	64.2	59.5	52.0
	L50	64.5	66.9	63.5	61.7	60.9	61.2	56.2	48.1
	L90	62.1	64.2	61.3	59.7	58.5	58.6	53.5	45.2
	L95	61.5	63.5	60.8	59.2	57.9	57.9	53.0	44.6
16:00	Leq	65.4	68.2	64.2	62.3	61.3	62.3	57.6	49.2
	Lmax	78.1	83.8	75.9	70.7	71.1	69.5	76.8	60.5
	L5	68.7	72.1	67.5	65.2	64.5	65.7	60.6	53.0
	L10	67.8	70.7	66.3	64.4	63.6	64.9	59.8	52.1
	L50	64.6	66.8	63.0	61.7	60.4	61.5	56.4	48.0
	L90	61.9	63.7	60.7	59.3	58.0	58.4	53.4	45.1
	L95	61.2	62.9	60.2	58.8	57.6	57.7	52.6	44.3

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
17:00	Leq	65.4	67.5	64.9	62.6	61.5	62.2	57.1	50.7
	Lmax	77.8	77.3	82.4	77.5	72.1	68.6	64.8	76.2
	L5	69.0	71.4	68.9	66.3	65.2	65.8	60.8	53.3
	L10	68.1	70.1	67.2	64.9	64.2	65.0	59.8	52.1
	L50	64.5	66.3	62.9	61.4	60.5	61.3	56.4	48.1
	L90	61.8	63.4	60.8	58.9	58.1	58.3	53.2	44.8
	L95	61.2	62.7	60.3	58.4	57.6	57.7	52.5	44.2
18:00	Leq	65.8	68.0	66.0	64.0	62.7	62.1	57.0	52.0
	Lmax	80.5	84.6	86.4	78.6	83.0	70.7	69.1	64.7
	L5	69.1	71.5	69.1	67.6	65.1	65.3	59.8	54.0
	L10	67.6	70.2	66.6	65.1	63.6	64.4	59.1	53.2
	L50	64.9	66.6	63.0	61.4	60.6	61.5	56.5	51.7
	L90	62.3	63.5	60.9	59.3	58.3	58.6	53.5	50.4
	L95	61.9	62.8	60.3	58.9	57.9	58.1	52.9	50.0
19:00	Leq	64.5	66.7	65.7	62.6	60.7	61.0	55.8	52.0
	Lmax	73.1	77.6	79.4	77.0	72.3	68.7	64.5	60.8
	L5	68.0	71.1	71.5	67.2	64.2	64.7	59.6	54.2
	L10	66.6	69.7	69.3	65.0	62.6	63.5	58.2	53.4
	L50	63.6	65.2	62.5	60.3	59.5	60.0	54.9	51.6
	L90	60.8	62.2	59.7	57.8	56.5	56.7	51.5	50.1
	L95	60.2	61.5	59.1	57.2	56.0	55.9	50.7	49.7
20:00	Leq	64.6	66.8	64.4	61.6	60.6	61.5	55.9	50.9
	Lmax	73.1	80.8	81.5	74.9	69.3	71.3	67.0	61.5
	L5	68.0	71.1	67.8	65.4	64.2	65.1	59.4	53.4
	L10	67.0	69.5	66.5	63.9	63.0	64.1	58.4	52.7
	L50	63.8	65.0	62.9	60.5	59.6	60.5	55.3	50.4
	L90	60.4	62.0	60.3	57.8	56.5	56.6	51.0	48.2
	L95	59.9	61.3	59.7	57.2	56.0	55.8	50.4	47.4
21:00	Leq	63.3	65.6	63.0	59.8	59.1	60.0	55.4	49.5
	Lmax	77.2	79.4	81.3	72.0	70.1	73.5	72.9	66.6
	L5	66.1	69.3	65.9	62.9	61.9	63.1	58.1	51.5
	L10	65.3	68.1	64.0	61.9	61.1	62.2	57.0	50.8
	L50	62.6	64.1	60.7	59.2	58.6	59.3	54.0	48.7
	L90	59.1	61.2	58.5	56.5	55.3	55.2	49.6	45.9
	L95	57.8	60.4	58.0	55.8	54.3	53.9	48.4	44.7
22:00	Leq	62.6	64.2	61.4	60.1	59.0	59.5	54.0	47.2
	Lmax	71.4	73.3	76.4	76.2	73.6	67.4	62.7	59.1
	L5	66.3	68.4	64.4	63.0	62.5	63.5	57.9	50.8
	L10	65.8	67.0	63.2	61.8	61.6	62.9	57.2	49.8
	L50	61.2	63.0	59.9	58.3	57.4	58.2	52.5	46.2
	L90	57.9	59.9	57.6	55.7	54.4	54.1	48.6	43.2
	L95	56.9	59.1	57.1	55.0	53.8	52.9	47.1	42.5

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
23:00	Leq	61.8	64.4	60.9	59.4	58.1	58.7	53.4	46.2
	Lmax	71.3	75.1	73.1	72.0	72.6	66.6	61.5	59.2
	L5	65.4	68.9	64.6	62.9	61.3	62.4	57.4	49.8
	L10	64.6	67.5	63.2	61.7	60.5	61.7	56.4	48.7
	L50	60.8	62.7	59.4	58.0	57.0	57.5	52.1	45.1
	L90	57.7	59.3	57.1	55.6	54.4	53.8	48.4	42.7
	L95	57.0	58.5	56.6	55.1	53.8	53.0	47.7	41.9
0:00	Leq	61.6	63.9	59.6	58.3	57.4	58.6	53.5	45.6
	Lmax	68.1	74.2	69.3	66.2	67.8	65.2	61.2	54.6
	L5	64.8	68.2	63.2	61.9	60.9	62.1	57.0	49.4
	L10	64.2	66.7	61.9	60.7	60.0	61.4	56.3	48.4
	L50	61.0	62.5	58.5	57.4	56.6	57.8	52.8	44.8
	L90	56.7	59.0	56.2	54.6	52.9	52.8	48.4	40.9
	L95	55.9	58.2	55.7	54.0	52.2	52.0	47.4	40.0
1:00	Leq	61.8	63.3	59.1	57.5	56.7	58.4	54.8	48.8
	Lmax	73.3	74.8	71.0	67.4	66.6	64.6	71.7	58.6
	L5	65.3	68.2	63.4	60.6	60.2	62.0	58.2	52.9
	L10	64.4	66.2	61.6	59.6	59.3	61.3	57.3	51.9
	L50	61.0	61.6	57.6	56.8	55.9	57.6	53.6	47.9
	L90	57.6	57.9	55.2	54.2	52.9	54.0	50.1	44.0
	L95	56.8	56.9	54.6	53.5	52.1	53.0	48.9	42.6
2:00	Leq	61.4	64.3	58.7	58.3	57.0	58.2	53.7	47.3
	Lmax	68.7	82.9	70.5	72.5	66.3	65.7	61.4	55.0
	L5	65.3	68.4	62.0	61.8	60.9	62.2	57.4	51.0
	L10	64.0	66.7	60.7	59.9	59.4	61.1	56.4	50.1
	L50	60.6	61.5	57.7	56.7	55.9	57.3	53.1	46.0
	L90	57.0	57.4	55.1	54.0	52.8	53.3	49.4	42.1
	L95	56.0	56.5	54.5	53.3	52.0	51.9	48.4	41.1
3:00	Leq	60.6	62.7	62.0	57.4	56.3	57.2	52.9	46.1
	Lmax	71.8	76.5	83.7	72.2	69.8	66.1	64.7	58.5
	L5	65.0	68.0	63.2	61.0	60.8	61.9	57.5	50.5
	L10	63.5	65.7	61.3	59.5	58.7	60.4	56.0	48.8
	L50	59.0	60.4	57.0	55.7	54.5	55.6	51.2	44.1
	L90	55.6	57.1	54.6	53.1	51.5	51.9	47.7	40.7
	L95	54.9	56.4	54.0	52.6	50.9	51.2	47.0	39.7
4:00	Leq	61.6	62.2	59.1	58.7	58.9	58.0	53.3	46.1
	Lmax	74.3	72.5	71.3	72.6	77.7	66.1	61.7	63.4
	L5	65.5	66.3	63.0	62.9	62.3	62.2	56.9	50.7
	L10	64.3	65.0	61.8	61.7	60.8	61.2	56.1	49.2
	L50	60.3	61.0	57.9	57.1	56.1	56.8	52.4	44.5
	L90	55.2	57.2	54.8	53.2	51.6	51.2	47.1	39.8
	L95	54.0	56.2	54.3	52.3	50.7	49.9	45.7	38.9

単位：dB

測定時刻	項目	AP (A特性)	1/1オクターブバンド中心周波数 (Hz)						
			63	125	250	500	1000	2000	4000
5:00	Leq	63.0	65.0	60.4	59.4	59.4	59.4	55.3	47.8
	Lmax	76.4	78.6	71.6	70.2	76.2	72.1	70.9	66.5
	L5	67.0	70.0	64.2	63.8	63.2	63.2	59.3	52.1
	L10	65.7	68.3	63.0	61.9	61.9	62.2	58.0	50.7
	L50	61.5	62.6	59.2	58.1	57.6	58.1	53.7	46.1
	L90	57.4	58.6	56.2	55.0	53.5	53.6	49.3	41.5
	L95	56.1	57.7	55.4	54.3	52.3	52.1	47.7	40.2
6:00	Leq	65.6	66.8	63.6	62.3	62.1	62.0	57.9	50.7
	Lmax	77.0	76.5	77.4	74.3	77.6	73.4	73.4	63.2
	L5	69.4	71.0	68.0	66.6	66.9	65.6	61.5	55.6
	L10	68.3	69.9	66.5	65.1	64.8	64.8	60.5	53.8
	L50	64.5	65.5	61.8	60.7	60.3	61.2	56.7	49.1
	L90	61.3	61.6	58.5	57.6	57.1	57.8	53.2	45.0
	L95	60.4	60.7	57.7	56.5	55.7	56.9	52.2	43.8
7:00	Leq	66.1	68.5	67.2	64.3	62.2	62.4	58.1	51.1
	Lmax	75.7	77.6	79.9	77.3	73.3	72.9	68.7	62.0
	L5	69.0	72.5	72.0	68.7	65.9	65.4	61.1	54.8
	L10	68.2	71.3	70.0	66.8	64.6	64.7	60.3	53.6
	L50	65.3	67.5	65.0	62.2	60.9	61.7	57.5	50.1
	L90	62.7	63.3	61.0	59.3	58.4	59.0	54.8	46.9
	L95	62.0	62.3	60.3	58.6	57.8	58.1	54.1	45.6
8:00	Leq	66.1	68.2	64.5	62.7	62.1	62.7	58.4	51.3
	Lmax	80.1	79.2	76.5	70.7	76.7	68.7	70.6	75.6
	L5	69.7	72.3	68.0	66.6	65.8	66.2	62.3	55.9
	L10	69.0	71.0	66.7	65.4	64.9	65.7	61.3	54.3
	L50	65.1	66.9	63.4	61.8	60.9	61.8	57.1	49.1
	L90	62.1	63.8	61.0	59.3	57.9	58.7	54.0	45.5
	L95	61.6	62.9	60.4	58.7	57.3	58.1	53.4	44.6
9:00	Leq	65.8	69.1	65.1	63.3	62.0	62.5	57.7	50.1
	Lmax	72.1	81.9	78.2	74.9	69.6	68.8	64.4	63.4
	L5	69.0	73.0	68.9	67.0	65.5	65.8	60.9	53.6
	L10	68.2	71.4	67.2	65.6	64.2	65.0	60.2	52.8
	L50	65.0	67.6	63.5	62.0	61.2	61.8	56.9	49.1
	L90	62.5	64.9	61.5	59.9	58.9	58.9	54.3	46.1
	L95	61.8	64.2	61.0	59.4	58.2	58.0	53.5	45.3
10:00	Leq	66.5	68.8	64.9	63.5	62.5	63.2	58.8	51.3
	Lmax	75.6	80.5	75.3	72.3	69.6	72.1	71.1	63.2
	L5	69.4	72.5	68.1	66.6	65.6	66.3	61.9	55.0
	L10	68.8	71.4	67.2	65.7	64.9	65.8	61.0	53.5
	L50	65.7	67.7	64.0	62.8	61.8	62.3	57.8	50.1
	L90	63.1	64.7	61.5	60.2	59.1	59.6	55.0	47.2
	L95	62.6	64.0	61.0	59.7	58.7	59.1	54.5	46.6